

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01066/22

Серия RU № 0909736

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-002-0103386227-2022 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ» от 19.04.2022 г.

Комплект конструкторской документации ДПМД-60 01 00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПОВ: ДПМГд1-60, ДПМОд1-60» от 19.04.2022 г.

Комплект конструкторской документации ДПМД-60 02 00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПОВ: ДПМГд2-60, ДПМОд2-60» от 19.04.2022 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-002-0103386227-2022 раздел 6. Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм. Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-002-0103386227-2022 пункт 6.4. Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключаяющих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-002-0103386227-2022 пункт 8.3. Средний срок службы дверей должен составлять не менее 5 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Полосовалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Рябенко Анна Викторовна
(Ф.И.О.)